

Instruções de segurança, instalação e manutenção:

As luminárias devem ser instaladas por pessoal qualificado.
O instalador deve assegurar-se sempre de que cortou a tensão antes de proceder à instalação ou qualquer operação de manutenção.

Notas:

Qualquer alteração a este equipamento ou aos seus componentes, pode alterar as características de segurança e regulamentares, libertando-se a Indelague de toda e qualquer responsabilidade pelas anomalias causadas.
Estas instruções servem de apoio à instalação. Deve-se sempre, em todo o caso, seguir as regras técnicas de boa execução das instalações eléctricas. Em caso de dúvida não hesite em contactar o fabricante.
Conserve estas instruções para futuras tarefas de manutenção e desmontagem.

As luminárias são concebidas e fabricadas segundo as seguintes normas e regulamentos: Normas de Segurança EN 60598; Directiva de Baixa Tensão 2014/35/UE; Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE; Directiva RoHS 2, restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos 2011/65/UE; Normas de compatibilidade electromagnética IEC 61000-3-2 e EN 55015.

Safety, maintenance and installation information:

The luminaries must only be installed and put into operation by a qualified electrician.
The installer should always assure itself that it was turned down the power, before proceeding with the installation of the luminaries, or with any kind of maintenance operation.

Notes:

Any modification in this equipment, or their components, could change its security characteristics and legal requirements it complies with. If this is to happen, Indelague frees itself from responsibility for any anomaly caused.
These instructions should be the guide to the installation process. Still, in every situation, please respect all technical rules of normal electrical installations. In case of any doubt, please contact the manufacturer.
Keep these installation instructions for future maintenance or demounting.

The luminaries are designed and manufacturing according to norms and regulations: Security – EN 60598; Low Voltage Directive – 2014/35/EU;

According to the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive – 2014/30/EU; Directive RoHS 2, restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Norms IEC 61000-3-2 and EN 55015.

Informations de sécurité, installation et maintenance:

Les luminaires doivent être installés par un personnel qualifié.
L'installateur doit s'assurer toujours que couper la tension avant procéder à l'installation ou de maintenance.

Remarque:

Quelque modification à cet équipement ou à ses composants, peut modifier les caractéristiques de sécurité, libérant Indelague de toute et quelque responsabilité qui puisse causer des problèmes.
Ces instructions sont de soutien à l'installation et doivent toujours être en chaque cas suivre les règles techniques de la bonne exécution des installations électriques. En cas de doute s'il vous plaît contactez le fabricant.
Conserver ces instructions de montage pour d'éventuels travaux de maintenance ou de démontage.


Les luminaires sont conçues et fabriquées selon les normes et réglementations: Sécurité – EN 60598; Directive Bass Tension 2014/35/UE; Directive de Compatibilité Électromagnétique – 2014/30/UE; Directive RoHS 2, restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE; Conformément les demandes de Normes IEC 61000-3-2 et EN 55015.

INDELAGUE SA
Rua da Mina 465 Covão | Zona Industrial EN1 Norte | 3750-792 Trofa
Apartado 106 3754-909
Águeda PORTUGAL
Telefone: (+351)234 612 310
Fax: (+351)234 624 058 / (+351)234 612 319 (Encomendas/Orders)
indelague@indelague.pt | www.indelague.com

PT – Instruções de Montagem EN – Installation Instructions FR – Instructions de Montage



TRN LED





LED	W	Lm	AxBxC (mm)
	11	1500	590x48x65
	22	3000	1152x48x65
	27	3750	1434x48x65

①




②

(PT) – SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA
(EN) – LUMINARY FIXING SYSTEM
(FR) – SYSTÈME DE FIXATION DU LUMINAIRE




(PT) Local para fixação (Acessórios para fixação não incluídos)
(EN) Fixing point (Fixing accessories not included)
(FR) Lieu pour fixation (Accessoires de fixation pas inclus)



③

(PT) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA STANDARD
(EN) ELECTRIC POWER STANDARD
(FR) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD

L PT – Fase / EN – Phase / FR – Phase
⏏ PT – Terra / EN – Ground / FR – Terre
N PT – Neutro / EN – Neutral / FR – Neutre



(PT) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM REGULAÇÃO
(EN) ELECTRIC POWER WITH REGULATION
(FR) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVEC GRADATION

L PT – Fase / EN – Phase / FR – Phase
⏏ PT – Terra / EN – Ground / FR – Terre
N PT – Neutro / EN – Neutral / FR – Neutre
D+ D- (PT) Regulação Fluxo / (EN) Dimmable / (FR) Gradation

(PT) ALIMENTAÇÃO COM KIT DE EMERGÊNCIA
(EN) ELECTRIC POWER WITH MERGENCY UNIT
(FR) ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVEC KIT D'URGENCE:

L PT – Fase / EN – Phase / FR – Phase
⏏ PT – Terra / EN – Ground / FR – Terre
N PT – Neutro / EN – Neutral / FR – Neutre
LE (PT) Fase (emergência) / (EN) Phase (Emergency) / (FR) Phase (Kit d'urgence)
NE (PT) Neutro (emergência) / (EN) Neutral (Emergency) / (FR) Neutre (Kit d'urgence)

④

